




Controle en vervanging Sprinklertank t.b.v. ERIKS Alkmaar

Controle en vervanging Sprinklertank t.b.v. ERIKS Alkmaar



Projectmanagement, directievoering en toezicht aangaande de vervanging van de inpandige verzinkte en geboute stalen reinwater sprinklertank van 660m³ van Eriks Alkmaar.

Opdrachtgever
Plaats

ERIKS Nederland Alkmaar
Alkmaar

Type opdracht

Projectmanagement, directievoering en toezicht

Locatie uitvoering werk
Omvang project (bvo)
Start opdracht
Oplevering

Toermalijnstraat 5, Alkmaar
N.v.t.
April 2019
Juni 2021

Bouwmanagement
Architect
Constructeur
Adviseur installaties

Oostelbos Van den Berg in Reeuwijk
N.v.t.
Pieters bouwtechniek
N.v.t.

Bouwkundig aannemer
E-installateur
Tank-installateur

Tervoort Egmond
ENGIE Services West B.V., Zaandam
WestTanks, Sneek

De Sprinklertank van ERIKS locatie Alkmaar aan de Toermalijnstraat 5 te Alkmaar is op 4 juli 2018 geïnspecteerd. Vanuit de A/B controle zijn er diverse punten en onvolkomenheden naar voren gekomen. Er is uitstel gevraagd voor de C-controle. Oostelbos Van den Berg b.v. heeft van ERIKS Nederland de opdracht gekregen voor de projectbegeleiding van de vervanging van de Sprinklertank.

De tank staat inpandig en vervanging is zeer complex, hierdoor is er besloten om middels een C-controle te bekijken of renovatie toch een optie zou zijn.

Na het plaatsen van een tijdelijke watervoorraad op de bestaande pompinstallatie is de bestaande tank leeg gemaakt.

C-controle bevestigde de noodzaak tot vervangen. De verzinkte en geboute stalen reinwater tank is vervangen door een stalen liner tank met een PVC liner van WestTanks. De positie van de tank is verschoven en verplaatst zodat inspectie en vervanging in de toekomst minder complex is. Hiertoe zijn er constructieve aanpassingen gemaakt en is de gevel t.p.v. de Sprinkler tank vervangen en anders opgebouwd.

Projectmanager

J.P.J. (Jeroen) Simons